

油烟净化器出厂检验记录表

检验日期: 2026 年 03 月 12 日

使用单位: _____

设备安装地址: _____

设备名称: 油烟净化器

型号规格: DL-80ED

处理风量: 8000 m³/h

出厂编号: 2026-03-12-01



一、外观与结构检验

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
1	外壳质量	钣金平整, 无裂纹、变形, 涂层均匀无脱落	良好	√
2	产品标识	铭牌标注信息完整 (型号、参数、厂名、日期)	齐全	√
3	内部结构	电场、滤芯安装牢固, 无松动、错位	良好	√
4	密封部件	密封胶条完好, 舱门闭合密封性达标	良好	√

二、电气安全检验

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
1	绝缘电阻	$\geq 2\text{M}\Omega$	$2.5\text{M}\Omega$	√
2	接地电阻	$\leq 4\Omega$	2Ω	√
3	运行保护	具备过流、过压、漏电保护功能	合格	√
4	通电运行	通电后无短路、跳闸，电器部件工作正常	合格	√

三、净化性能检验

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
1	油烟净化效率	$\geq 95\%$	95%	√
2	设备运行噪音	$\leq 65\text{dB(A)}$	55dB(	√
3	设备阻力	$\leq 100\text{Pa}$	90Pa	√
4	油烟排放浓度	$\leq 2.0\text{mg/m}^3$	1.2mg/m^3	√

四、综合验收结论

本台油烟净化器经全项目检验，所检项目符合标准要求，检验合格，准予出厂/竣工验收。

检验员：01_____

审核人：

检验单位（盖章）：

日期：2026年3月12日

